



Czerwionka-leszczyny dnia 03.06.2014 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
znak ZDiSK-ZPM.271.5.2014**

dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn. „Budowa ulicy Słonecznej w sołectwie Książenice”.

Odpowiedź I - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), przekazuję zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Zapytanie I

W plikach DWG nie wyświetlają się mapy. Prosimy o zamieszczenie w postępowaniu dokumentacji w wersji PDF.

Odpowiedź na zapytanie I i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający zamieścił w załącznikach do postępowania – znak ZDiSK-ZPM.271.5.2014 na stronie internetowej http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/zamowienia_publiczne/, plan sytuacyjno-wysokościowy, mapę aktualną oraz stan istniejący w formacie PDF.

Zapytanie II

W pozycji przedmiaru 55d7 „Zabezpieczenie kabla w ziemi” - jm **83,00 zabezp** prosimy o szersze wyjaśnienie sposobu zabezpieczenia wraz ze szkicem i opisem.

Odpowiedź na zapytanie II i Wyjaśnienia Zamawiającego

Kolidujący z prowadzonymi robotami kabel infrastruktury energetycznej, należy osłonić rurą ochronną dn 150 AROT L=3,0 m . Przewidywana przez Zamawiającego ilość rur niezbędnych do zabezpieczenia kolizji to 83 szt. Dokładne położenie kabli nN należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego) zgodnie z warunkami określonymi przez właściciela sieci energetycznej.

Zapytanie III

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę betonitów betonowych na kostkę betonową behaton koloru szarego gr. 10 cm ?

Odpowiedź na zapytanie III i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza zamiany w zastosowanych do realizacji robót budowlanych materiałach z kostki betonowej 12 cm szarej (betonit) na kostkę behaton koloru szarego gr. 10 cm.