



Czerwionka-leszczyzny dnia 03.07.2014 r.

ZDiSK-ZPM.271.6.2014

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
znak ZDiSK-ZPM.271.6.2014**

dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn. „Wykonanie remontu dróg gminnych poprzez ułożenie warstwy uszczelniającej i uszorstniającej z mieszanki mineralno – bitumicznej na zimno typu „slurry seal” na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”.

Odpowiedź I - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.), przekazuję zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Zapytanie I

Jeśli Wykonawca jest nabywcą zastosowanych do produkcji slurry seal materiałów czy również musi wykazać się Certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji? Cienka warstwa na zimno typu slurry seal nie jest wyrobem budowlanym.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Lp. 33) wyrobem budowlanym znakowanym CE są mieszanki bitumiczne Cienka warstwa na zimno typu slurry seal jest mieszanką mineralno-emulsyjną. Znakiem wyrobu budowlanego są oznaczone materiały wsadowe tj.:

- emulsja bitumiczna
- kruszywo łamane
- cement

System Zakładowej Kontroli Produkcji posiadają producenci materiałów wsadowych. Wykonawca robót będzie posługiwał się znakami CE producentów materiałów wsadowych i może dostarczyć ich certyfikaty ZKP.

Odpowiedź na zapytanie I i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuję, iż dopuszcza posługiwanie się przez Wykonawcę certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji producenta materiałów wsadowych w przypadku jeśli jest on nabywcą zastosowanych do produkcji slurry seal materiałów.