

Czerwionka-Leszczyny 20.10.2014 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
znak ZP.271.17.2014**

ZP.271.17.2014

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń 2 piętra budynku siedziby UGiM wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej dla jej zasilania”.

Odpowiedź I - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), przekazuję zapytanie Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Zapytanie 1:

Czy w pomieszczeniach nr 16 i 18 zamiast klimatyzatorów o mocy 5kW można zastosować po dwa klimatyzatory o mocy 2,5 kW?

Wyjaśnienie 1:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zastosowanie w pomieszczeniach 16 i 18 dwóch klimatyzatorów o mocy 2,5 kW zamiast jednego o mocy 5kW.