

Czerwionka-Leszczyny 15.05.2017 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
znak ZP.271.2.2017**

ZP.271.2.2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Książenicach”.

**Odpowiedź I - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.**

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), przekazuję zapytanie Wykonawcy wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego.

Zapytanie:

Piłkochwyty - w przedmiarze znajduje się ilość: 161,32mb-natomiast w opisie 136,74mb plus 2 piłkochwyty po 9,05mb-razem 154,86mb. Skąd wynika rozbieżność? Jaka jest prawidłowa długość piłkochwyków ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem oraz STWiOR piłkochwyty należy wykonać jako przedłużenie słupów ogrodzenia (tzn. siatka o wysokość 2 m ponad panelami ogrodzenia o wysokości 4 m) oraz dodatkowo za bramkami jako piłkochwyty wolnostojące o wysokości 6 m. W związku z powyższym łączna długość piłkochwyków wynosi: 154,86 m (136,74 m o wysokości 2 m oraz 18,12 m o wysokości 6 m).

Ponadto zwrócić należy uwagę, że zgodnie z punktem 12.1 SIWZ przedmiar robót, który wchodzi w skład dokumentacji projektowej, stanowi jedynie materiał pomocniczy do wyceny.

Burmistrz
Gminy / Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski