



Czerwionka-Leszczyny 24.08.2017 r.

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu  
znak ZP.271.9.2017**

ZP.271.9.2017

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Palowicach”.**

**Odpowiedź- wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków  
Zamówienia.**

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), przekazuję zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Ponadto informuję, że w odpowiedzi na prośbę Wykonawcy Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej przedmiar robót – branża budowlana (Załącznik Nr 8f do SIWZ) w uproszczonej wersji w formacie PDF, z tym zastrzeżeniem, że uproszczona wersja przedmiaru musi zawierać opisy pozycji ponieważ zawarte są tam istotne informacje dotyczące zakresu robót jak i odnośniki pomiędzy pozycjami.

**Zapytanie 1:**

Czy Zamawiający potwierdza że okna typu O7 winny być wyposażone w dźwignie umożliwiające otwieranie z poziomu podłogi ?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie odległości od poziomu podłogi do poziomu nadproży.

**Wyjaśnienie 1:**

Zamawiający informuje, że okna typu O7 nie mają być wyposażone w dźwignie umożliwiające otwieranie z poziomu podłogi.

**Zapytanie 2:**

Czy Zamawiający potwierdza iż szklenie okien szybami P2 można wykonać jako jednostronne?

**Wyjaśnienie 2:**

Zamawiający informuje, że szklenie okien szybami P2 należy wykonać jako obustronne.

**Zapytanie 3:**

Czy Zamawiający potwierdza że wymagany współczynnik  $U_k \max 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  dopuszczalny jest jako średnio ważony dla całej powierzchni wymiennej stolarki?  
Dla okien o małej powierzchni np. O9 i O13 projektowany  $U_k \max$  może być nieosiągalny.

**Wyjaśnienie 3:**

Zamawiający potwierdza, że wymagany współczynnik  $U_{\max} (U_k)$  dla całej powierzchni okien wynosi  $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ , jak podano w dokumentacji projektowej.

**Zapytanie 4:**

Jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia

**Wyjaśnienie 4:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 86 ust 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych, kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, poda bezpośrednio przez otwarciem ofert a także poda ją w informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ww. ustawy. Jednocześnie Zamawiający zauważa, że w Ogłoszeniu o zamówieniu (pkt II.6) została podana Całkowita wartość zamówienia.