

Czerwionka-Leszczyny 23.10.2014 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
znak ZP.271.17.2014**

ZP.271.17.2014

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń 2 piętra budynku siedziby UGiM wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej dla jej zasilania”.

Odpowiedź II - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), przekazuję zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Zapytanie 1:

Czy maksymalna moc elektryczna podana w tabeli 4.1 jest mocą maksymalną urządzeń której nie należy przekroczyć czy też mocą nominalną urządzeń?

Wyjaśnienie 1:

Zamawiający informuje, iż podane w tabeli 4.1 parametry nie są istotne z punktu widzenia doboru urządzeń. Wartości podane w tabeli odnoszą się do maksymalnej mocy elektrycznej jednostki zewnętrznej przyjętej przez projektanta w procesie projektowania do obliczeń.

Zapytanie 2:

Czy poziom ciśnienia akustycznego oraz waga jednostek zewnętrznych podanych w projekcie jest wartością maksymalną której nie należy przekraczać?

Wyjaśnienie 2:

W związku z wprowadzeniem do projektu budowlanego zmian nieistotnych, przy doborze jednostek zewnętrznych należy kierować się parametrami podanymi w punkcie 5.2 zawartymi w opracowaniu „Projekt budowlany klimatyzacji pomieszczeń II piętra budynku siedziby Urzędu Gminy i Miasta wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej dla jej zasilania – wykaz zmian nieistotnych”- branża sanitarna (Załącznik Nr 8c do SIWZ) oraz w punkcie 5.2 zawartymi w opracowaniu „Projekt wykonawczy klimatyzacji pomieszczeń II piętra budynku siedziby Urzędu Gminy i Miasta wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej dla jej zasilania” - branża sanitarna (Załącznik Nr 8f do SIWZ). Wskazane w zapytaniu parametry: poziom ciśnienia akustycznego oraz waga jednostek zewnętrznych nie są parametrami istotnymi z punktu widzenia doboru urządzeń.

Zapytanie 3:

Czy istnieje możliwość zamiany przy wewnętrznych jednostkach sterowników przewodowych na sterowniki bezprzewodowe? Proponowane sterowniki bezprzewodowe posiadają możliwość zamontowania ich na ścianie. Argumentem przemawiającym za zastosowaniem proponowanego rozwiązania jest skrócenie czasu montażu urządzeń. Montaż na ścianie sterowników bezprzewodowych nie wymaga wykonywania bruzd w ścianach i ponownego malowania.

Wyjaśnienie 3:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zamianę sterowników przewodowych na sterowniki bezprzewodowe przy jednostkach wewnętrznych.

Zapytanie 4:

W projekcie jest mowa o ściennym programowalnym sterowniku przewodowym odrębnym dla każdego pomieszczenia, natomiast na rynku tylko jeden producent proponuje takie rozwiązanie, co jest równoznaczne ze wskazaniem w dokumentacji konkretnego producenta urządzeń i naruszeniu zasad uczciwej konkurencji.

Wyjaśnienie 4:

Zamawiający informuje, iż według naszej wiedzy oraz również w opinii projektanta na rynku występują liczni producenci, którzy proponują rozwiązanie zawarte w projekcie.