



Czerwionka-Leszczyny dnia 24.09.2015 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
znak ZDiSK-ZPM.271.7.2015**

dot. przetargu nieograniczonego na zamówienie pn. „Przebudowa ul. Staffa w dzielnicy Czuchów – etap I”.

Odpowiedź II - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), przekazuję zapytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Zapytanie I

Przedmiar robót drogowy zawiera wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Betonit 12*24*38 cm. Producent do którego wysłaliśmy zapytanie ofertowe stwierdził iż te bloczki nie nadają się na wykonanie jezdni. Są to bloczki betonowe fundamentowe, a estetyka pozostawia wiele do życzenia. Czy istnieje możliwość, żeby jezdnię ułożyć z kostki Behaton kolor szaty gr. 10 cm. Prosimy o skorygowanie przedmiaru.

Odpowiedź na zapytanie I i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zgodnie z treścią dokumentacji technicznej należy zastosować kostkę brukową betonową o gr. 12 cm z tzw. fazą. Zamawiający dopuszcza ewentualne, niewielkie odchyłki w jej wymiarze np. 12x25x38 cm, natomiast nie dopuszcza się zastosowania kostki o grubości mniejszej niż 12 cm. Informuję się jednocześnie, że na terenie Gminy w latach ubiegłych powszechnie stosowano tego typu elementy betonowe – drogowe. Jest oczywistym, że bloczki betonowe fundamentowe nie nadają się na nawierzchnie dróg.