

Dotyczy przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn. :
**Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Kościuszki 7 w Czerwionce-Leszczynach zniszczonego na skutek pożaru – II etap**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytania dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz.759 z późn. zm.), przekazuję zapytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego.

Zapytania :

1. Ponieważ zastosowanie okien łukowych bardzo podraża inwestycję proszę o odpowiedź czy można zamiast skrzydeł i ościeżnic łukowych w oknach zastosować proste krawędzie wraz z wypełnieniem łuku otworu okiennego profilem do tego przeznaczonym?
2. Z powodu rozbieżności w dokumentacji pytanie brzmi czy przy wycenie okien kierować się zestawieniem stolarki, czy przedmiarem robót?

Odpowiedzi:

Ad.1

Kształt okien powinien być zgodny z zestawieniem czyli łukowe

Ad.2

W dniu 10.11.2015 został doręczony rysunek 11-P po modyfikacji i należy wycenić okna zgodnie z przedmiarem robót