

**Dotyczy przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn. :
Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Kościuszki 7 w Czerwionce-Leszczynach zniszczonego na skutek pożaru – II etap**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytania dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz.759 z późn. zm.), przekazuję zapytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego.

Zapytania :

1. W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 10.11.2015 r. dla pytania" **"Proszę o określenie czy oczyszczenie oraz malowanie farbą do odporności ogniowej belek stalowych wchodzi w zakres zamówienia"** zamawiający odpowiedział: **"Wchodzi w zakres i należy zaliczyć na podstawie własnej kalkulacji"**. Mając na uwadze rzetelne wykonanie wyceny, zwracam się z prośbą o podanie: ilości belek stalowych, ich typu, dodatkowo konieczne wydaje się być określenie do jakiej odporności ma być wykonane w/w zabezpieczenie, podając przy tym sposób zabezpieczenia w/w belek.

Brak szczegółowych opisów dla wykonania w/w robót.

2. Istnieją rozbieżności między Specyfikacją Techniczną, a dokumentacją rysunkową dla wykonania stolarki okiennej, ST wskazuje na wykonanie okien drewnianych, natomiast dokumentacja rysunkowa wskazuje wykonanie stolarki okiennej z PCV. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie zapisów. Dodatkowo proszę o określenie czy współczynnik $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, dotyczy szyby czy całego okna.

Odpowiedzi:

Ad.1

Odporność ogniowa powłoki malarskiej belek stalowych powinna wynosić R-30 ; Ilość 16,0 m2 dotyczy dostępnego spodu stopki dźwigarów

Ad.2

Zestawienie stolarki po modyfikacji zostało dołączone w dniu 10.11.2015 r. Rys. 11-P
Współczynnik $U=1,1$ zgodnie ze specyfikacją dotyczy stolarki okiennej czyli całego okna