

Czerwionka-Leszczyny 16.07.2018 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
znak ZP.271.15.2018**

ZP.271.15.2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach”.

**Odpowiedź I - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.**

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), przekazuję zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Zapytanie 1:

Proszę o doprecyzowanie jaką powierzchnię ma mieć nawierzchnia poliuretanowa. Wg dokumentu SIWZ zakres rzeczowy: wykonanie płyty boiskowej poliuretanowej o łącznych wymiarach 20,23x 33m (to daje 667,59m²), wg przedmiaru 607,64m². Proszę o potwierdzenie, że różnica wynika z wykonania opaski utwardzonej wokół boiska.

Wyjaśnienie 1:

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją całkowita powierzchnia boiska o nawierzchni poliuretanowej wynosi 607,64 m². Różnica powierzchni, na którą powołuje się Wykonawca wynika z wykonania wokół boiska opasek z kostki betonowej.

Zapytanie 2:

W projekcie na str. 12 znajduje się informacja dot. wykonania piłkochwyków: Dodatkowo zaprojektowano piłkochwyty o wartościach jw. za bramkami o wysokości 6,0 m i długości po 7,3 m za każdą z bramek.

Sformułowanie j.w- sugerowałoby wykonanie takich piłkochwyków również z paneli (3 panele na wysokość)-proszę o doprecyzowanie informacji-ponieważ w zakresie samego piłkochwytu brak jest dodatkowych rysunków. Z uwagi jednak na lokalizację piłkochwytu tuż za bramkami sugerowalibyśmy wykonanie piłkochwytu z siatki PP oczko 80x80 gr. 5mm- taka siatka zdecydowanie bardziej będzie odporna na uderzenia piłki (panele to ogrodzenie sztywne-będą ulegać odkształceniom).

Wyjaśnienie 2:

Zamawiający informuje, że informacja o piłkochwytach zawarta jest w SST – 04 w pkt. 2: „... piłkochwyty o wys. 6.0 m z siatką polipropylenową, systemową, posadowione poniżej poziomu przemarzania.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć siatkę bezwęzłową o grubości sznurka 5 mm, oczko max. 100 x 100 mm, kolor ciemnozielony.