

Czerwionka-Leszczyny, dnia 07.03.2025 r.  
Czerwionka-Leszczyny  
Wpłynęło do Kancelarii dnia

11. 03. 2025

Nr rejestru 6865  
Wydział 3E Podpis paw

**Izabela Rajca**  
Radna Rady Miejskiej  
w Czerwionce – Leszczynach

**Szanowny Pan**  
**Artur Sola**  
**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**w Czerwionce – Leszczynach**

### INTERPELACJA

**w sprawie warunków sanitarno-organizacyjnych na miejskiej krytej pływalni w Czerwionce-  
Leszczynach**

Szanowny Panie Przewodniczący,

na podstawie licznych zgłoszeń mieszkańców korzystających z krytej pływalni, zwracam się z interpelacją dotyczącą poprawy warunków sanitarnych oraz organizacyjnych obiektu.

1. Problemy z temperaturą wody pod prysznicami.

Użytkownicy zgłaszają, że woda pod prysznicem jest niestabilna – naprzemiennie zimna i gorąca. Mimo wielokrotnych zgłoszeń, problem nie został rozwiązany. Taka sytuacja nie tylko obniża komfort korzystania z pływalni, ale może być również niebezpieczna (np. ryzyko oparzeń).

Wnioskuje o:

pilne przeprowadzenie przeglądu i regulacji systemu wodnego,

ustalenie, czy przyczyną jest awaria instalacji, niewłaściwe ustawienia, czy problem techniczny wymagający wymiany elementów.

2. Stan dysz natryskowych.

Niektóre natryski są niesprawne – z niektórych woda ledwie kapie, co sprawia, że część osób rezygnuje z opłukania się przed wejściem do basenu, co obniża standard higieny w obiekcie.

Wnioskuje o:

wymianę zużytych lub niesprawnych dysz natryskowych,

systematyczny przegląd urządzeń sanitarnych na pływalni.

3. Niewystarczające ogrzewanie w szatniach i śliskie płytki.

Zgłaszane są problemy z niską temperaturą w szatniach oraz bardzo śliskimi płytkami w męskiej szatni. Po interwencjach położono gumowy chodnik, ale w sposób niewłaściwy – z dużymi przerwami, co stwarza zagrożenie upadku i urazów.

Wnioskuje o:

poprawienie izolacji termicznej szatni i zwiększenie ogrzewania,

wymianę śliskich płytek na antypoślizgowe lub poprawienie montażu istniejącego zabezpieczenia.

4. Brak dostępnych worków na buty.

Wejście na basen wymaga posiadania własnego worka na buty, ale nie ma możliwości jego zakupu na miejscu. Osoby, które nie są tego świadome, muszą wracać się do sklepu, co jest uciążliwe i niepraktyczne.

Wnioskuje o:

rozważenie finansowania wielorazowych worków przez MOSiR lub

zainstalowanie automatu z workami na buty, co rozwiązałoby problem i poprawiło wizerunek obiektu.

5. Konieczność dostosowania podziału szatni do potrzeb rodzin.

Obecny podział na szatnie damskie i męskie stwarza problemy dla rodziców małych dzieci. Brakuje strefy rodzinnej, co powoduje niekomfortowe sytuacje – ojcowie wprowadzają córki do męskiej szatni i odwrotnie, co bywa krępujące dla dorosłych użytkowników.


W wielu okolicznych pływalniach funkcjonuje rozwiązanie polegające na wspólnych szatniach z indywidualnymi przebieralniami lub wydzielonej strefie rodzinnej.

Wnioskuje o:

wydzielenie osobnej strefy rodzinnej, wzorem innych basenów w regionie.

Powyższe kwestie znacząco wpływają na komfort i bezpieczeństwo korzystania z obiektu. Proszę o ich pilne rozpatrzenie oraz informację o planowanych działaniach naprawczych.

**Izabela Rajca**  
**Radna Rady Miejskiej**  
**w Czerwionce-Leszczynach**





# BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9  
tel. 32 429 59 11, 32 429 59 34, fax 32 431 17 60  
www.czerwionka-leszczyny.pl, e-mail: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl



CZERWIONKA-LESZCZYNY  
ZŁOŻA SUKCESU

Czerwionka-Leszczyny 25.03.2025r.

**Radna Rady Miejskiej  
w Czerwionce-Leszczynach  
Pani Izabela Rajca  
przez Biuro Rady**

MOSiR 115/03/2025

Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 7 marca 2025 roku dotyczącą obiektu Krytej Pływalni w Czerwionce-Leszczynach informuję.

System zaopatrywania natrysków w wodę w szatniach na terenie pływalni oparty jest o mieszacze termostatyczne, które zasilają instalację wodą o temperaturze około 38 stopni Celsjusza. Wahania temperatury następują najczęściej po dłuższym nieużywaniu prysznicy przez klientów spowodowane jest to tym, że element termiczny nie reaguje natychmiastowo na zmianę temperatury wody (po krótkotrwałym odpuszczeniu wody temperatura na dyszach stabilizuje się).

Tak jak w przypadku innych elementów sterujących zawór mieszający wodę TM 200 potrzebuje trochę czasu na dostosowanie się do nagłych zmian warunków pracy. Zmiany te występują najczęściej, gdy nie ma systemu cyrkulacyjnego i instalacja ochładza się do temperatury pokojowej. Przy spuszczeniu wody czujnik zaworu styka się nagle z gorącą wodą i w wyniku tego temperatura może przez krótki okres czasu przekraczać ustawioną wartość.

Jednocześnie nadmieniam, że temperatura utrzymywana w zasobnikach ciepłej wody oscyluje w granicach 60°C, co zabezpiecza użytkowników przed ryzykiem oparzenia.

Zawory mieszające są okresowo wymieniane na nowe. W celu poprawy działanie układu wymiana nastąpi w miesiącu kwietniu 2025 roku.


Zastosowane na Krytej Pływalni zestawy prysznicowe (czasowe) posiadają wylewki z systemami oszczędzającymi wodę z regulacją automatyczną wypływu wody (rozwiązanie stosowane na większości basenów). Strumień wody jest wystarczający aby dokładnie umyć i spłukać ciało.

Przejęciowe problemy związane ze zmieniającą się temperaturą w szatniach związane były z awarią sterowania układu wentylacji obsługującego szatnie.



# BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9  
tel. 32 429 59 11, 32 429 59 34, fax 32 431 17 60  
www.czerwionka-leszczyny.pl, e-mail: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl



CZERWIONKA-LESZCZYNY  
ZŁOŻA SUKCESU

Podjęto również działania w celu docieplenia pomieszczeń szatni. Zlikwidowane zostały świetliki w szatniach oraz dokonano dodatkowego docieplenia stropów.

W sprawie śliskiej podłogi w szatni męskiej informuję, że zastosowane płytki posiadają wymaganą w tego typu miejscach klasę antypoślizgową, jednakże po namoczeniu wodą z mydłem przenoszona ze strefy prysznicowej wystąpił problem z nadmiernym uślizgiem. W tym celu zastosowano matę antypoślizgową w całym ciągu komunikacyjnym.

Konieczność posiadania własnych worków na buty została wprowadzona na Pływalni w roku 2021, po sugestii służb sanitarnych o braku możliwości przechowywania butów w workach wielokrotnego użytku. Jedynym możliwym rozwiązaniem jest zastosowanie worków jednorazowego użytku. Rozwiązanie takie powoduje jednak wytwarzanie dużej ilości odpadów.

Utworzenie szatni rodzinnej na Krytej Pływalni wymaga wydzielenie jej oraz zapewnienie oddzielnego ciągu sanitarnego. Rozwiązanie takie nie jest możliwe, gdyż szatnie damskie i męskie (małe i duże) są ze sobą połączone i posiadają wspólne prysznice oraz sanitariaty. Wydzielenie w obecnym układzie nie jest możliwe. Jednocześnie nadmieniam, że każda z szatni posiada przebieralnie, z których winni korzystać klienci w celu zapewnienia komfortu dla siebie i innych użytkowników.

Burmistrz  
Gminy i Miasta  
Czerwionka-Leszczyny  
Wiesław Jankowski