

Czerwionka-Leszczyny 8.11.2018 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
znak ZP.271.23.2018**

ZP.271.23.2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Szkoła Podstawowa w Szczekowicach, Gr 3”.

Odpowiedź I - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), przekazuję zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Zapytanie 1:

W pliku „SST 05 Wymiana stolarki i ślusarki SP Szczekowice”, str. 3, pkt. 2.2.1. nie określono klasy szyby, dotyczącej stolarki okiennej PCV. Czy ma być P2, tak jak w przypadku ślusarki drzwiowej?

Wyjaśnienie 1:

Zamawiający potwierdza, że szyby w oknach mają mieć współczynnik P2 zgodnie z rysunkiem nr 7 - „Zestawienie stolarki okiennej” zawartym w Projekcie technicznym (załącznik nr 8b do SIWZ).

Zapytanie 2:

W związku z charakterem ryczałtowym rozliczenia, czy należy wymienić parapety przy oknach już wymienionych?

Wyjaśnienie 2:

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem w Projekcie technicznym (załącznik nr 8b do SIWZ) należy wymienić parapety zewnętrzne we wszystkich oknach również tych wymienianych wcześniej.