

Czerwionka-Leszczyny 1.10.2019 r.

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu  
znak ZP.271.7.2019**

ZP.271.7.2019

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej w ramach projektu „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”.**

**Odpowiedź - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków  
Zamówienia.**

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), przekazuję zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

**Zapytanie 1:**

Zamawiający wymaga w pkt. 4.4, aby Grantobiorca powiadomił telefonicznie Wykonawcę o rozpoczęciu inwestycji oraz jego zakończeniu.

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na powiadomienie mailem. Powiadomienie telefoniczne z punktu widzenia realności nie będzie dobrze funkcjonować. Z doświadczenia wiemy, iż czytelne, łatwe do udowodnienia sytuacje są bezpieczniejsze dla realizacji projektu i pozwalają unikać nieporozumień. Warto również przemyśleć czy to nie firma Instalacyjna powinna powiadamiać Inspektora Nadzoru. Często zdarza się, że mieszkaniec nie do końca jest poinformowany lub dostaje złe informacje.

**Wyjaśnienie 1:**

**Zamawiający informuje, że powiadomienia Inspektora nadzoru przez Grantobiorcę muszą być dokonywane telefonicznie gdyż jest to najłatwiejszy i najszybszy sposób kontaktu. Grantobiorcy czyli mieszkańcy Gminy są w różnym wieku zatem kontakt elektroniczny poprzez e-mail będzie dla nich utrudniony a dla niektórych nawet niemożliwy.**

**Nadmienia się również, iż Grantobiorca poprzez zapytanie ofertowe wybierze wykonawcę swojej inwestycji, w którego gestii nie będzie pośredniczenie pomiędzy Grantobiorcą a Inspektorem nadzoru działającym z ramienia Gminy.**

**Ponadto informuje się, że Gmina zawierając umowę z mieszkańcem o powierzenie grantu dołoży wszelkich starań aby rzetelnie i dokładnie poinformować Grantobiorcę o zadaniach wynikających z realizacji inwestycji aby tym samym uniknąć nieścisłości i niedomówień.**

#### **Zapytanie 2:**

Witam chciałbym zapytać czy my jako firma która wykonuje instalacje fotowoltaiczne również może pełnić funkcję inspektora nadzoru wykonywanych instalacji.

Nasi pracownicy posiadają ważne uprawnienia typu E (eksploatacja) oraz D (dozór) - instalacje elektryczne.

Posiadamy zaświadczenia o odbytych kursach na certyfikowanych instalatorów OZE

Obecnie czekamy na nowy egzamin w UDT Katowice 09-10-2019

#### **Wyjaśnienie 2:**

**Zamawiający zauważa, że zgodnie z pkt 3.3. SIWZ firma która będzie wykonawcą instalacji fotowoltaicznej dla mieszkańców Gminy w projekcie nie może równocześnie wykonywać funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej w ramach tegoż projektu.**

**Zakres działań inspektora nadzoru obejmuje zakres praw i obowiązków wynikający z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1186) w związku z czym osoby które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia muszą posiadać uprawnienia, o których mowa w pkt 5.2 ppkt 2 SIWZ tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.**

**Ponadto Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał doświadczenie, o którym mowa w pkt 5.2 ppkt 1 SIWZ.**